



- 1

Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny o mocy 120 kW.
wraz z zestawem podłączeniowym kolektor- kocioł DN 80
współpracujący z dobranym kotłem.
- 2

Sprężło hydrauliczne DN 80.
- 3

Regulator temperatury z czujnikiem temperatury zewnętrznej
współpracujący z dobranym kotłem.
- 4

Moduł komunikacyjny.
- 5

Istniejące naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. 140 l.
- 6

Istniejąca instalacja c.o. wraz z istniejącą armaturą- pozostaje bez zmian.
- 7

Czujnik poziomu wody.
- 8

Czujnik temperatury zewnętrznej.
- 9

Filtr siatkowy do gazu 1\"/>

10

Redukcja DN 40/25.

11

Zawór odcinający DN 40.

12

Czujnik temperatury zanurzeniowy.

13

Istniejący układ do uzupełniania wody.

14

Projektowany obieg zasilający nagrzewnicę wodną centrali
wentylacyjnej, która obsługiwać będzie salę sportową. Przewody
należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Rurociągi należy prowadzić z wykorzystaniem
kompensacji naturalnej wynikającej z załamień trasy przewodów.

15

Istniejący podgrzewacz c.w.u. wraz
z istniejącą armaturą.

16

Projektowana pompa o parametrach

H=20 kPa, V=0,1 dm³.
- | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Invest</div><div>B A U</div></div></div><div><div><div>Biurowiec</div><div>PROJEKTOWO-BUDOWLANE</div></div></div></div></div><div><div><div>Invest-Bau</div><div>Biurowiec</div><div>Projektowo-Budowlane</div><div>39-200 Dębica ul. Kawczyńska 142 A</div></div><div><div>tel. 0-14 68 16 350</div><div>fax. 0-14 68 16 349</div></div></div></div> | | | |
| Nr projektu: | | 11/2014 | |
| Nazwa i adres inwestycji: Nadbudowa i przebudowa obiektu biurowego o funkcji biurowej (mieszkania) - jednorodzinny budynek, oznaczony nr 12/1 w miejscowości Dębica Wielka - gmina Białobrzegi Włochy (dotychczas ewidencyjnie 1108_5 Gmina Białobrzegi Włochy, Olsztyn 79 Dłuszyca Wielka) | | | |
| Temat rysunku : | | branża :
INSTALACJE SANITARNE | |
| Projektował | | inż. Kazimierz Litwiń | podpis |
| Opracowanie | | mgr inż. Justyna Bernaś | podpis |
| | | | Data:
12.2014 |
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .