

Przebendów 04.05.2021 r.

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA , PROJEKTOWANEGO
WODOCIĄGU DN 160 DLA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W PODBORZU , DO SIECI WODOCIĄGOWEJ GZGK W
WADOWICACH GÓRNYCH**

**Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32
39 – 310 Radomyśl Wielki**

Dotyczy dz. 3519/1, obr. Podborze , gm. Radomyśl Wielki

1. Opracować dokumentację na włączenie .
2. Dokumentację tę uzgodnić z jednostkami gosp. uspoł. posiadającymi instalacje podziemną (energetyka , gazownictwo , telekomunikacja , Rejon Dróg Publicznych) i przedłożyć do zaopiniowania do GZGK Wadowice Górne .
3. W bezpośrednim sąsiedztwie włączenia , zaprojektować szczelną studnię wodomierzową z zaworem zwrotnym i łącznikiem kompensacyjnym , oraz zasuwę odcinającą przed i za studzienką wodomierzową ,
4. Wykonanie prac zlecić jednostce posiadającej uprawnienia do tego typu robót.
5. Wcinę do sieci wodociągowej , wykonać pod nadzorem pracownika GZGK Wadowice Górne .
6. Wykonany przyłącz przed zasypaniem , zgłosić do odbioru końcowego przez GZGK Wadowice Górne
7. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza i doręczyć 1 kopię inwentaryzacji do GZGK Wadowice Górne, co jest warunkiem zawarcia umowy z Odbiorcą a GZGK na dostawę wody .
8. Wystąpić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych o zawarcie umowy na dostawę wody z wodociągu .

Otrzymują :

1. adresat (podpis)
2. a/a

DYREKTOR

Mariola Śmiech