

Gmina Radomyśl Wielki  
ul. Rynek 32  
39-310 Radomyśl Wielki

Nasz znak:ZUW/DN/625/2021

Wola Rzędzińska, 23.06.2021r.

Dotyczy : „Budowa zbiornika wody czystej V 200 m<sup>3</sup> na pompowni wody  
w Pniu (działka nr 269/1 w m. Partynia)”

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 10.06.2021r w/s wydania warunków technicznych na zaprojektowanie i wykonanie zbiornika wody czystej V 200 m<sup>3</sup> na terenie pompowni wody w Pniu (geodezyjnie działka na 269/1 w m. Partynia) podaję co następuje :

1. Opracować projekt budowlany na mapie do celów projektowych i uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Mielcu.
2. Zastosować zbiornik ze stali kwasoodpornej chromoniklowej lub ze stali nierdzewnej z odpowiednimi atestami o pojemności V-200 m<sup>3</sup>.
3. Budowa zbiornika i jego włączanie do użytkowania powinna być realizowana w sposób zapewniający ciągłość pracy istniejącej Pompowni Wody.
4. Rurociągi międzyobiektove zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując materiały posiadające niezbędne atesty do przesyłu wody do spożycia przez ludzi.
5. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego zbiornika i innych urządzeń.
6. Projekt uzgodnić w naszym Zakładzie.
7. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od ich wydania.

DYREKTOR ZAKŁADU

Ryszard Hajduk

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a