

Szerokość wykopu "B":
Dla kanału Ø800 szerokość wykopu 1,50m
Dla kanału Ø600 szerokość wykopu 1,50m
Dla kanału Ø500 szerokość wykopu 1,40m
Dla kanału Ø400 szerokość wykopu 1,20m
Dla kanału Ø300 szerokość wykopu 1,10m
Dla kanału Ø200 szerokość wykopu 1,00m

Uwaga:
W przypadku wystąpienia wód gruntowych układać sączki PVC w dnie kanału

projekty sanitarne
mgr inż. Agata Litera
ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnów
tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl

Nazwa i adres inwestycji:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOŚCI MIN. 200 m^3
NA DZIAŁCE NR 269/1 POŁOŻONEJ W M. PARTYNIA, GMINA RADOMYŚL WIELKI

Tytuł rysunku: **Przekrój przez wykop wąskoprzeestrzenny**

BRANŻA SANITARNA

Wszelkie prawa zastrzeżone zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zmianami

Projektant: mgr inż. Agata Litera
MAP/0280/PBS/17
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Furmański
NBUA 7342/43/98
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, bez ograniczeń

Podpis:

Stadium: PT

Data: 11.2021

Skala rysunku: ---

Nr rysunku: **13**